



(<http://www.urso.gov.sk/>)

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia 2025

Číslo transakcie: **PTSR-DRE4DM-3059**

Aktuálny dátum vytvorenia záznamu: **18.02.2026**

Prepočet hodnôt: **Úspešne prebehol**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:

OC PREŠOV s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania):

Gorkeho 205/3,811 01 Bratislava

IČO:

36731765

Priezvisko a meno:

Szocs Marek

Od:

01.01.2025

Do:

31.12.2025

Telefónne číslo:

0911880441

E-mail:

szocsm@hotmail.com

Počet OM na napät'ovej úrovni do 1 kV domácnosti:	0
Počet OM na napät'ovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:	116
Počet OM na napät'ovej úrovni nad 1 kV:	0
Celkový počet OM spolu:	116

Úroveň dodržiavania kvality distribúcie elektriny

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, podaní alebo udalostí alebo hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS	Kritérium	Miera závažnosti porušenia ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	7	7,00
	D ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	8	8,00
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			

§ 3 písm. g) první bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₈ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	6	6,00
	D ₉ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	6	6,00
	D ₁₀ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₁₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D ₁₃ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	6	6,00
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,00	4	4,00
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="0,000"/>	1,00	5	5,00
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0,000"/>	1,00	4	4,00

§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00000"/>	1,00	3	3,00
§ 3 písm. p)	D _{19C}	<input type="text" value="0"/>	1,00	3	3,00
	D _{19D}	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. q)	D _{20C}	<input type="text" value="0"/>	1,00	5	5,00
	D _{20D}	<input type="text" value="0"/>			
XDXP - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,00
Požadovaná hodnota XD					93,50

Vysvetlivky:

1. Ak subjekt nevykonával distribúciu elektriny po celý rok t-1, tabuľka sa nevyplňuje..

2. D₁ = D_{1D}/D_{1C} (údaje podľa tabuľky č. 5.1).

3. D_i = D_{iD}/D_{iC}; i = 2 až 20 (údaje D_{iD}, D_{iC} a D_i podľa tabuľky č. 5.2)

4. D₁₆ = 60/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.1; ak SAIDIN ≤ 60, potom D₁₆ = 1,00

D₁₆ = 75/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak SAIDIN ≤ 75, potom D₁₆ = 1,00,

D₁₆ = 60/SAIDIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 1.3; ak SAIDIN ≤ 60, potom D₁₆ = 1,00,

D₁₆ = 80/SAIDIN pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 1.2; ak SAIDIN ≤ 80, potom D₁₆ = 1,00

D₁₇ = 1,20/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.1; ak SAIFIN ≤ 1,20, potom D₁₇ = 1,00,

D₁₇ = 1,50/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak SAIFIN ≤ 1,50, potom D₁₇ = 1,00,

D₁₇ = 1,20/SAIFIN pre regionálnu distribučnú sústavu podľa § 3 písm. o) bodu 2.3; ak SAIFIN ≤ 1,20, potom D₁₇ = 1,00,

D₁₇ = 1,50/SAIFIN pre miestnu DS podľa § 3 písm. o) bodu 2.2; ak SAIFIN ≤ 1,5, potom D₁₇ = 1,00,

D₁₈ = 0,0005/ISS pre všetky distribučné sústavy; podľa § 3 písm. o) tretieho bodu; ak ISS ≤ 0,0005, potom D₁₈ = 1,00.

Údaje SAIDIN, SAIFIN a ISS sa uvádzajú podľa tabuľky č. 5.3.

5. XDi = D_i × V_i, pričom i = 1 až 20.

6. XD = SumaXDi, pričom i = 1 až 20.

7. Hodnoty XDi a XD sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Spustiť prepočet

Ukazovateľ		Rok t-1	Rok t-2
SAIDI	SAIDIN	80,000	0,000
	SAIDIN\$5	0,000	0,000
	SAIDINC	80,000	0,000
	SAIDIP	0,000	0,000
SAIFI	SAIFIN	1,500	0,000
	SAIFIN\$5	0,000	0,000
	SAIFINC	1,500	0,000
	SAIFIP	0,000	0,000
ISS		0,00050	0,00000

Porovnanie úrovne dodržiavania štandardov kvality XD

Rok	Hodnota XD
t-1	100,000
t-2	100,000

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. a)

Celkový čas trvania vyhláseného stavu núdze v roku t-1 vyjadrený v tvare HH:MIN	Celkový počet odberných miest dotknutých vyhlásením stavu núdze pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny z dôvodu vyhlásenia stavu núdze v roku t-1 [MWh]
0	0	0,000

Údaje o udalostiach, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. b) až d)

Vznik udalostí podľa § 5	Celkový počet udalostí v roku t-1	Celkový čas od vzniku udalosti po obnovenie prenosu elektriny v roku t-1 vyjadrená v tvare HH:MIN]	Celkový počet dotknutých odberných miest pripojených do sústavy	Celkové množstvo nedodanej elektriny v roku t-1 z dôvodu vzniku udalosti [MWh]
písm. b); živelná pohroma	0	0	0	0,000
písm. c); tretia osoba	0	0	0	0,000
písm. d); ohrozenie života	0	0	0	0,000

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)

Celkový počet udalostí v roku t-1, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. e)	0
---	---

Počet udalostí, kedy nebol štandard kvality dodržaný z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)

Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa §5 písm. f) až i)
písm. f), zásah vyššej moci	0
písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	0
písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

Evidencia uhradených kompenzačných platieb (KP)

Označenie štandardu kvality distribúcie elektriny	Suma KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP v eurách, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma uhradených KP v eurách		Počet uhradených KP v roku t	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mir dor
§ 3 písm. a)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. b)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. c)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. d)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. e)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. f)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. g)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. h)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. i)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. j)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. k)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0
§ 3 písm. l)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	0

§ 3 písm. m)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	€
§ 3 písm. n)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	€
§ 3 písm. p)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	€
§ 3 písm. q)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	€
§ 3 písm. r)	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,€	0,000	0,000	0	€
Spolu:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0
Dom. + Mimo dom.	0,000		0,000		0,000		0,000		0	

Evidencia odmietnutých KP

Počet odmietnutých KP	Výška odmietnutých KP
0	0,000

Spustiť prepočet

Ďalší postup:

1. Po vyplnení a spustení prepočtu si vytlačte datazník, prosím. Po odoslaní do systému "Dohľad ŠK" dotazník už nebude prístupný.

TLAČ DOTAZNÍKA

Číslo transakcie: **PTSR-DRE4DM-3059**

2. Skopírujte si uvedené číslo transakcie a odošlite ho poštou na adresu ÚRSO alebo mailom na adresu kvalita_elektrina@urso.gov.sk za účelom overenia dôveryhodnosti zadaných údajov.

3. Odošlite elektronický dotazník do databázy Dohľad na štandardami kvality kliknutím na nižšie uvedené tlačítko, prosím:

Odoslať do systému Dohľad ŠK